VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme I Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ❑ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel: +32 9 244 77 11 — gent@vincotte.be
- ❑ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel: +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
- ❑ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen — Tel: +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
- ❑ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel: +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

BELAC 040-INSP

Verslag nr. : 605731176

N 151759

Resi code : 10

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Naam,voornaam : Elec 2 Life

Ident. Kaart nr. :

BTW nr.: BE 550 750 855

Installatie :

Naam, voornaam :

Adres : Bergstraat 33 - 3090 Tombeek

Post nr. + Stad :

Tel. : /

Eigenaar of beheerder :

Basis van het onderzoek : *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* O

O Art 270	O ingebruikname	O wijziging	O uitbreiding	Ø Art 86	Ø Art 271 bis	① Wooneenheid
	O mobiel	O tijdelijk		O Art 87	Ø Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
Ø Art 271	O periodiek	Ø controle	O	O Art 88	O Art	③ Gemeenschappelijke delen
O Art 276 : verzwaring		O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		O Art ...	O Art	④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler

EAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø EAN niet meegedeeld | O kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: 4026 meterstand dag : ..... nacht : .....

Bescherming aansluiting (A) : O20 O25 Ø32 O40 O50 O63 O80 O100 O.....

O kWh excl. nacht meter :

nr. : ..... meterstand : .....

Gegevens installatie

Ontworpen voor U_N : O 230 V Ø 3x230 V O 3N400 V O.....

Maximale nominale stroom (A) : O20 O25 Ø32 O40 O50 O63 O80 O100 O.....

Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : EVAVB

Type aardelektrode :

O aardingslus Ø pen / baar

O .....

Beschrijving installatie

O zie bijlage(n)

Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen 4e sch.

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Ø Rechtstreekse aanraking	Ø Onrechtstreekse aanraking	Ø Montage	Ø Toestellen	Ø Materieel	Ø I>/doorsnede	Ø Schema's
Ø Aardingsweerstand : 28,7 Ω	Ø Algemeen isolatieniveau : 0,63 MΩ		O Controle foutlus	Ø Aardingscontinuïteit		Ø Test diff.

Differentieelstroominrichting : O was verzegeld Ø werd verzegeld O werd niet verzegeld O kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie

O Nihil

Inbreuken Bestaande installatie

O Nihil

Opmerkingen

Nota: Badkamer in werking

O Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

O De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

Ø De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

05/12/21

O door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Demets Agent nr 1590 Datum 05/12/16.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : Ø Situatieschema('s) : ..... Ø Eéndraadsschema('s) : ..... O .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

O Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 23